



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ»  
СВИДЕТЕЛЬСТВО № РОСС RU.Я2331.04ПВКО

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.Я2331.04ПВКО.Н00087

№ **ПБ21072**

Срок действия 08.12.2021 г. по 07.12.2026 г.

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Производственное коммерческое объединение "Дмитровская Теплоизоляция"  
Адрес: 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, 135 а/я 764  
ОГРН: 1085007001705. E-mail: work@fireward.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение изготовителя  
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "Производственное коммерческое объединение "Дмитровская Теплоизоляция"  
Адрес: 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, 135 а/я 764  
ОГРН: 1085007001705. E-mail: work@fireward.ru

**ОРГАН ПО  
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общества с ограниченной ответственностью «МФЦС», 115191, г. Москва,  
ул. Рошинская 2-я, д.4, ЭТ/ПОМ/КОМ/ОФ 5/1А/1/ХІV,  
тел. +7(495) 320-52-59, e-mail: info@mfcc.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО  
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной  
продукции, позволяющая провести  
идентификацию)

Воздуховод огнестойкий стальной прямоугольного сечения, смонтированный по технологическому регламенту за № В-МБП-01 и состоящий из сборных элементов тонколистовой стали толщиной не менее 0,7 мм, с теплоогнезащитным покрытием из матов базальтовых прошивных (ТУ 5761-001-84395729-2009) плотностью не более 60 кг/м.куб, с последующим бандажом, состоящим из стеклоткани и металлической проволочной обвязки. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ**

ГОСТ Р 53299-2013 "Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость" При толщине теплоогнезащитного покрытия - 20 мм, имеет предел огнестойкости EI60, При толщине теплоогнезащитного покрытия - 40 мм, имеет предел огнестойкости EI120, При толщине теплоогнезащитного покрытия - 60 мм, имеет предел огнестойкости EI180

КОД ок 034-2014 (ОКПД 2): 23.99.19.110

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколов испытаний № 11503/МФЦС/122021, 11501/МФЦС/122021, 11502/МФЦС/122021 от «07» декабря 2021 г., выданный испытательной лабораторией ООО «Миллениум-Тест» (свидетельство о подтверждении компетенции МФЦС.002RU.Я2331.04ПВКО до 30.10.2023 г.)

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Сертификата системы менеджмента ГОСТ Р 9001-2015 (ISO 9001:2015) № 001RU.Я2331.04ПВКО/100100 от 07.12.2021 года, выдан Органом по сертификации систем менеджмента ООО «МФЦС», рег. № МФЦС.001RU.Я2331.04ПВКО

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия



Ю.А. Соловьев

С.Д. Чалый